

VSEW Audit Tabelle

Sensor: VSEW-05 · Projekt: Ortslage Hafenlohr, Brückenbau
Adresse: 97840 Hafenlohr, Hauptstraße 49 · Messpunkt: Hauptstraße 49
Zeitraum: 30.05.2026 13:43:43 bis 07.08.2026 08:30:41 · Anzahl: 30 · Erstellt: 09.08.2026 16:39:52

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
07.08.2026 08:30:41	Ereignis	X	5.2	2.22	0.51	1.19	2.42	34.02	34.02	21.98	20.17%	11.01 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-07082026-083041
07.08.2026 08:12:16	Normal	X	5.3	2.08	0.72	1.46	2.44	35.61	35.61	35.61	18.25%	11.40 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-07082026-081216
06.08.2026 15:29:34	Ereignis	X	5.3	2.16	0.26	0.79	2.21	20.40	32.19	36.49	28.47%	7.60 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152934
06.08.2026 15:28:46	Ereignis	X	5.3	2.17	0.56	0.95	2.23	21.21	13.89	15.77	27.85%	7.80 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152846
06.08.2026 15:28:33	Ereignis	X	8.6	2.98	0.41	1.21	3.03	21.41	34.37	34.37	38.01%	7.85 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152833
06.08.2026 15:25:26	Normal	X	5.2	2.00	0.58	0.93	2.06	32.78	32.78	32.78	18.71%	10.70 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152526
06.08.2026 15:25:18	Normal	X	5.4	2.21	0.86	1.42	2.40	35.53	35.34	35.53	19.38%	11.38 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152518
06.08.2026 15:21:09	Ereignis	X	5.6	3.73	0.56	1.58	3.86	20.00	33.57	33.57	49.77%	7.50 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152109
06.08.2026 15:20:52	Ereignis	X	5.6	3.44	0.57	1.37	3.47	19.99	14.95	15.49	45.86%	7.50 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-152052
06.08.2026 14:52:08	Ereignis	X	5.8	2.77	0.70	1.62	3.14	21.12	30.30	30.30	35.59%	7.78 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-145208
06.08.2026 14:49:51	Ereignis	X	5.4	2.81	0.85	2.11	3.49	30.78	30.78	30.78	27.59%	10.20 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-144951
06.08.2026 14:42:06	Ereignis	X	5.4	3.15	0.57	1.63	3.45	20.89	16.46	20.89	40.77%	7.72 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-144206
06.08.2026 14:41:52	Ereignis	X	5.4	2.62	0.62	1.35	2.75	26.81	26.81	28.29	28.47%	9.20 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-144152
06.08.2026 14:39:05	Ereignis	X	5.3	2.33	0.47	1.22	2.55	20.46	16.70	20.83	30.53%	7.61 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143905
06.08.2026 14:38:50	Ereignis	X	5.3	2.44	0.54	1.41	2.67	27.38	27.38	27.38	26.06%	9.35 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143850
06.08.2026 14:34:10	Ereignis	X	5.5	2.53	0.33	1.11	2.73	19.43	10.81	19.98	34.43%	7.36 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143410
06.08.2026 14:34:05	Ereignis	X	5.4	2.63	0.52	1.33	2.75	20.65	29.13	29.31	34.37%	7.66 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143405
06.08.2026 14:32:55	Ereignis	X	5.5	2.30	0.31	1.28	2.57	19.37	11.33	19.92	31.33%	7.34 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143255
06.08.2026 14:32:23	Ereignis	X	5.6	2.51	0.76	2.17	2.88	19.89	32.67	32.67	33.58%	7.47 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143223
06.08.2026 14:31:51	Ereignis	X	5.6	2.27	0.47	1.67	2.60	19.70	11.46	16.30	30.60%	7.42 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143151
06.08.2026 14:31:05	Ereignis	X	5.3	2.42	0.74	1.98	2.66	19.71	30.97	20.27	32.53%	7.43 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143105
06.08.2026 14:31:00	Ereignis	X	5.1	2.01	0.49	1.76	2.33	18.55	11.72	16.02	28.09%	7.14 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-143100
06.08.2026 14:28:12	Ereignis	X	8.9	2.94	0.80	1.39	3.01	19.30	29.74	29.74	40.08%	7.33 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-142812
06.08.2026 14:28:04	Ereignis	X	5.5	3.01	0.89	1.44	3.07	29.80	29.80	29.80	30.27%	9.95 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-142804
06.08.2026 14:27:50	Ereignis	X	5.6	2.73	0.77	1.14	2.92	19.35	15.80	15.09	37.19%	7.34 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-142750
06.08.2026 14:27:06	Ereignis	X	5.6	3.03	1.29	1.22	3.06	29.64	29.64	29.64	30.61%	9.91 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-142706
06.08.2026 14:25:34	Ereignis	X	10.2	2.83	0.89	1.33	2.99	18.80	29.92	14.86	39.28%	7.20 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-142534
06.08.2026 14:24:47	Ereignis	X	5.6	3.01	0.72	1.25	3.14	19.48	17.35	14.87	40.85%	7.37 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-142447
06.08.2026 14:11:12	Ereignis	X	5.3	2.11	0.43	1.02	2.25	18.83	17.88	19.77	29.27%	7.21 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-06082026-141112
30.05.2026 13:43:43	Kritisch	Z	6.7	4.45	0.32	6.10	7.55	0.90	1.05	1.05	122.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2494-HF49-30052026-134343